



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 196/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 83»
Заводского района города Саратова*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника (заместителя) отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного инспектора город Саратова по пожарному надзору № 196

(наименование органа ГПН)

от « 25 » февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 09 » марта 2021 г. по 15 ч 00 мин. « 12 » марта 2021 г.

проведена внеплановая выездная (документарная) проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Локтевой Анжеликой Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 83»
Заводского района города Саратова, г. Саратов, ул. Крымская 2*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 83» Заводского района города Саратова
Оленичевой Ириной Львовной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или)	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
-------	---	--	---------------------------	--------------------------------

	выявленного нарушения	нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	обязательных требования пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	двери, отделяющие коридоры 2-го, 3-го, 4-го этажей от лестничной клетки основного здания школы не имеют уплотнений в притворах(по всему периметру дверного полотна), а также дверные проемы не закрываются	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 29 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.02.2022	
2	двери, отделяющие коридоры 2-го, 3-го, 4-го этажей здания пристройки от лестничной клетки основного здания школы не имеют уплотнений в притворах (по всему периметру дверного полотна)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 29 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору
Локтева Анжелика Александровна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«12» марта 2021 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил (а):

Директор Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 83» Заводского
района города Саратова
Оленичева Ирина Львовна
(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

«12» марта 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 226/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 83» (МОУ «СОШ № 83»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника (заместителя) отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного инспектора

город Саратова по пожарному надзору № 226
(наименование органа ГПН)

от « 11 » марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.
« 18 » марта 2021 г. по 17 ч 00 мин. « 31 » марта 2021 г.

проведена плановая выездная проверка

соблюдения требований пожарной безопасности

Начальник отделения по Заводскому району г. Саратова отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову Чеканников Вячеслав Михайлович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 83» (МОУ «СОШ № 83»), г. Саратов, ул. Крымская, 2

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

директор Оленичева Ирина Львовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	Эвакуационные выходы из здания на 1-м этаже непосредственно на улицу не имеют площадок выхода с глубиной 1,5 ширины дверного полотна и ограждением не менее 1,2 м.(МОУ "СОШ № 83")	(п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»);	01.02.2022	
2	Планы эвакуации не соответствуют требованиям изменение № 1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолуминесцентные эвакуационные требования» (МОУ "СОШ № 83")	п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	01.02.2022	
3	Помещения хранения не имеют противопожарного заполнения дверных проемов с нормированным пределом огнестойкости EI30 (МОУ "СОШ № 83")	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ст. 88, табл. 24 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ	01.02.2022	
4	На дверях помещений складского и производственного назначения отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (МОУ "СОШ № 83")	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	01.02.2022	
5	Несущие металлические конструкции лестниц (косоуры) не имеют требуемого предела огнестойкости. Несущие металлические конструкции лестничных маршей (косоуры) не имеют требуемого предела огнестойкости R 45 (МОУ "СОШ № 83")	ст.87, табл. 21 Федерального Закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2022	
6	Дверные проемы в подвальное помещение в здании школы не имеют противопожарного заполнения с пределом огнестойкости не менее EI 30 (МОУ "СОШ № 83")	(п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 28 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ № 1 СП 4.13130.2013)	01.02.2022	
7	Электропровода и кабели автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре проходящие через	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 54 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п. 522.8.14 ГОСТ Р 50571.5.52-2011	01.02.2022	

	противопожарные преграды (перегородки, стены) не защищена от механических повреждений, металлической оболочкой или применением бронированных кабелей, или при помощи трубы, или уплотнительного кольца. (МОУ "СОШ № 83")			
8	При эксплуатации эвакуационных путей, допускается блокирование дверей в открытом состоянии в лестничные клетки (МОУ "СОШ № 83")	п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	01.02.2022	
9	В объеме лестничной клетки допускается установка радиаторов отопления на высоте менее 2,2м. (МОУ "СОШ № 83")	(п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ст. 88, табл. 24 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»);	01.02.2022	
10	В объеме лестничной клетки, отсутствуют световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м. (МОУ "СОШ № 83")	(п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»);	01.02.2022	
11	В местах перепадов высот пола более 0,45 м (между зданиями новой и старой школы) отсутствуют поручни высотой не менее 1,2. (МОУ "СОШ № 83")	(п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»);	01.02.2022	
12	В объеме лестничной клетки, допускается установка радиаторов топления на высоте менее 2,2 м (МОУ "СОШ № 83")	(п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»);	01.02.2022	
13	Допускается установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.54 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.13 СП 6.13130.2013	01.02.2022	

	(остаточным) током. (МОУ "СОШ № 83")	«Электрооборудование»);		
14	В лестничную клетку на первом этаже здания отсутствуют двери, обеспечивающими дымогазонепроницаемость. (МОУ "СОШ № 83")	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2022	
15	Допускается частичная неработоспособность шлейфов автоматической пожарной сигнализации (шлейфы №19, №20). (МОУ "СОШ № 83")	(п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.);	01.02.2022	
16	Не обеспеченно в полном объеме наличие на дверях в лестничные клетки приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах. (МОУ "СОШ № 83")	(п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.);	01.02.2022	
17	В местах перепада высот пола, на эвакуационном пути эвакуации (порог), отсутствует пандус с уклоном 1:6. (МОУ "СОШ № 83")	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2022	
18	Помещение электрощитовой не имеет противопожарного заполнения дверного проема, с пределом огнестойкости не менее EI 30 (МОУ "СОШ № 83")	ст.88, табл. 23,24 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2022	
19	Помещения трудового обучения (деревообработка, металлообработка) не имеют противопожарного заполнения дверного проема, с пределом огнестойкости не менее EI 30 (МОУ "СОШ № 83")	(ст.88, табл. 23,24 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2022	
20	Помещение трудового обучения (класс деревообработки) не имеет эвакуационного выхода непосредственно в коридор (МОУ "СОШ № 83")	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.02.2022	
21	На первом этаже здания школы в коридоре допускается устройство ступеней на	(п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона РФ № 123 «Технический	01.02.2022	

	основном пути эвакуации сокращающие расчетную ширину горизонтального пути эвакуации. (МОУ "СОШ № 83")	регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»);		
22	В местах перепадов высот пола более 0,45 м (помещение спортивного зала) отсутствуют поручни высотой не менее 1,2. (МОУ "СОШ № 83")	(п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»);	01.02.2022	
23	Пожарные извещатели в помещении спортивного зала не защищены от механических повреждений. (МОУ "СОШ № 83")	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.6.34 СП 484.1311500 «Системы пожарной сигнализации»	01.02.2022	
24	Помещение склада сыпучих продуктов не имеет противопожарного заполнения дверного проема с пределом огнестойкости не менее EI 30. (МОУ "СОШ № 83")	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ст. 88, табл. 24 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ	01.02.2022	
25	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки. (МОУ "СОШ № 83")	(п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Начальник отделения по Заводскому району г. Саратова отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову Чеканников В.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«31» марта 2021 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

директор Оленичева Ирина Львовна
(должность, фамилия, инициалы)

«31» марта 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводивших проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области**

410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 7

Тел (8452)20-18-58, факс (8452)20-18-58, E-mail: sarprn@san.ru, http://www.64.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 18.02.2022г. № 375

г. Саратов

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области в г. Саратове Петеновой И.В. при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения от 29.12.2021г. № 375

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «15» февраля 2022 г. № 375 в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 83», 410039, Саратовская область, город Саратов, ул. Крымская, дом 2. ИНН 6451123983 ОГРН 1026402487077

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. В помещениях школы имеются дефекты и повреждения внутренней отделки, а именно в пищеблоке отсутствует гигиеническое покрытие пола, на потолке отслоилась краска, в складском помещении пищеблока имеется нарушение целостности кафельного покрытия стен, в медицинском кабинете имеется отслоение краски на стенах, полы в коридорах школы требуют обновления лакокрасочного покрытия, на 3-м этаже в кабинете истории и обществознания на потолке имеются следы протечек, трещины, в мужском туалете (3 этаж) имеется нарушение целостности кафельного покрытия стен, что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. Туалет для мальчиков на 2-м этаже не оборудован раковиной для мытья рук, в туалете для девочек отсутствует полотенцедержатель, 3-й этаж в туалете для девочек сломан полотенцедержатель, в туалете для учащихся начальной школы сломан полотенцедержатель, что является нарушением п. 2.4.11 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
3. При проведении лабораторно-инструментальных исследований испытательной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» установлено, что освещенность в кабинете информатики, в кабинете № 12 начальных классов, в кабинете № 19 биологии, кабинете № 20 английского языка, в кабинете № 11 русского языка и литературы, ниже нормативных значений (протокол № 58 О от

27.01.2022г), что не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 83», 410039, Саратовская область, город Саратов, ул. Крымская, дом 2, ИНН 6451123983 ОГРН 1026402487077.

1. Обеспечить проведение ремонтных работ и устранить дефекты и повреждения внутренней отделки помещений школы. **Срок до 01.09.2022г.**

2. Оборудовать туалет для мальчиков на 2-м этаже раковиной для мытья рук, и обеспечить туалеты полотенецдержателями. **Срок до 01.04.2022**

3. Довести освещенность рабочей поверхности в кабинете информатики, в кабинете № 12 начальных классов, в кабинете № 19 биологии, кабинете № 20 английского языка, в кабинете № 11 русского языка и литературы до нормативных значений. **Срок до 01.04.2022**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 83»

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Саратовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт



Петенева И.В.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « » февраля 2022г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ПРЕДПИСАНИЕ

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на Саратовской области

Петенева И.В. (подпись) (инициалы и фамилия) 2022 г. № 325

Предписание направлено по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Коммунальная, д. 12

С предписанием ознакомлен(а) « » февраля 2022г. (подпись) (инициалы и фамилия)